


LP	NR WG SCHEMATU	WYSZCZEGÓLNIENIE	PARAMETRY	ILOŚĆ	DOSTAWCA, PRODUCENT	UWAGI
1	-	łamacz piany	-	1 szt.	np. H2O lub równoważne	Konstrukcja wsporczą dostarczona z urządzeniem
2	-	Szczelne przejście przez ścianę	DN350	10 szt.	-	dla rur stalowych
3	-	Szczelne przejście przez ścianę	DN500	1 szt.	-	dla rur stalowych
4	ZZK1-4, ZZK2-4, ZZK3-4	Przepustnica zwrotna bezkoinierzowa z przeciwwagą	DN350	2 szt.	np. VAG lub EBRO lub równoważne	-
5	-	Wstawka montażowa	DN350	3 szt.	np. VAG lub EBRO lub równoważne	-
6	-	Wstawka montażowa	DN250	2 szt.	np. VAG lub EBRO lub równoważne	-
7	Z1-4, Z2-4, Z3-4	Zasuwa nożowa z napędem ręcznym	DN350	3 szt.	np. VAG lub EBRO lub równoważne	-
8	Z1-4A, Z2-4A	Zasuwa nożowa z napędem ręcznym	DN250	2 szt.	np. VAG lub EBRO lub równoważne	-
9	ZEreg1-4A, ZEreg2-4A	Zasuwa nożowa z napędem elektrycznym, regulacyjna	DN250	2szt	np. VAG lub EBRO lub równoważne	-
10	Pp1-4A, Pp2-4A	Przepływomierz elektromagnetyczny	Q=190,0-600,0 m3/h	-	np. Endress+Hauser lub równoważne	-
11	-	Wiaz stalowy z podwójnym koinierzem monażowym, ocieplony z koiniem wentylacyjnym	AxB=60x60cm	1 szt.	np. Projwik lub równoważne	-
12	-	Wiaz stalowy podwójny z podwójnym koinierzem monażowym, ocieplony z koiniem wentylacyjnym	AxB=80x120cm	1 szt.	np. Projwik lub równoważne	-
13	-	Klamy zejściowe	-	12 szt.	-	-

Uwagi:
- Istniejące pompy wymieniane po wyeksploatowaniu

		BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19 lok.1		Nr rej. SA-9-2/2011
Nazwa inwestycji Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Koscielana		Rev.		
Objekt: Przepompownia ścieków, komora zasuw, komora pomiarowa - ob. nr 3, 4, 4A.				
Tytuł rys. Rzut i przekroje.				
Skala: 1:100				
Stadium: PB		Nr rys.	T10	
Bransz: technologiczna		Nr uprawnień	Podpis	
Projektant: mgr inż. Danuta Możajko		27.1/90/UW	12.2012	
Asystent: mgr inż. Dominik Bigaj		12.2012		
Sprawdzający: mgr inż. Paweł Szymiecki		23.1/DOŚ/05	12.2012	