


L.p.	NR WG SCHEMATU	NAZWA URZĄDZENIA	PARAMETRY	ILOŚĆ	DOSTAWCA, PRODUCENT	UWAGI
1	ZE-reg-4B	Zasuwa nożowa z napędem elektrycznym regulacyjnym	DN 350 Q=55,0-235,0 m ³ /h	1	VAG, EBRO lub równoważne	-
2	Po-1-4B	Przepływomierz elektromagnetyczny	Q=55,0-235,0 m ³ /h	1	np. Endress+Hauser	-
3	Z1-4B	Zasuwa nożowa z napędem ręcznym	DN350	1	VAG, EBRO lub równoważne	-
4	ZE-1-4B	Zasuwa nożowa z napędem elektrycznym	DN400	1	VAG, EBRO lub równoważne	-
5	-	Rura stalowa	DN350	-	-	-
6	-	Rura stalowa	DN500	-	-	-
7	-	Redukcja DN500/DN250	-	2	-	-
8	-	Trójnik z redukcją DN500/DN400	-	1	-	-
9	--	Wstawka montażowa DN 350	-	1	VAG, EBRO lub równoważne	-
10	-	Wstawka montażowa DN400	-	1	VAG, EBRO lub równoważne	-
11	-	Przejście przez ścianę DN500	-	2	-	-
12	-	Przejście przez ścianę DN400	-	1	-	-
13	-	Wiąz stalowy z podwójnym kominierzem montażowym, ocieplony z kominem wentylacyjnym	AxB=60X60cm	1	np. Projwik lub równoważne	-
14	-	podwójny z montażowym, ocieplony	AxB=120X80cm	1	np. Projwik lub równoważne	-
15	-	Stopnie żelazowe	żeliwo	-	-	-
16	-	Przenośna pompa do odwadniania podłogi	-	1	-	w magazynie
17	-	Krag betonowy	500X500X60	1	-	-
18	-	Króciec TWS z kominierzem luznym	DN500, L=40cm	4	-	-
19	-	Łącznik symetryczny dla rur TWS	DN500	2	-	-
20	-	Ocieplenie komory	-	-	-	-

		BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul.Opolska 11-19 lok.1		Nr rej.	S49-2/2011
Nazwa inwestycji:		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kościana		Rev.
Objekt: Komora rozdzielu (pomiarowa)- ob. nr 4B					
Tytuł rys. Rzut i przekroje					
Stadium: PB				Skala: 1:100	
Branża: technologiczna				Nr rys. T16	
Projektant: mgr inż. Danuta Możęko		27.1/90/UW		Data 12.2012	
Asystent: inż. Dominik Bigaj				Podpis 12.2012	
Sprawdzający: mgr inż. Paweł Szynecki		231/DOŚ/05		12.2012	