




PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B




PRZEKRÓJ C-C



40	520	40
270	60	270
600		


RZUT POZIOMY



LP.	NR WG SKŁADNI	NAZWA	PARAMETRY	ILOŚĆ	MATERIAŁ	PRODUCENT	UWAGI
1	P1-9A	Pompa załapienna ismiejłca	Omax=145 mł/h; H=8,0m	2 szt.	stal nierdzewna 0H18N9	FLYGT	typ 308S, 181LT, kod wirtika 412
2	ZZ1-9A	Zawór zwrotny kulowy	DN 200, PN10	1 szt.	Zelazo, stal nierz. 0H18N9	np. AVK, EBRO	
3	ZZ1-15	Zawór zwrotny kulowy	DN 250, PN10	1 szt.	Zelazo, stal nierz. 0H18N9	np. AVK, EBRO	
4	Z1-9A	Zasława nożowa do zabudowy międzykolnierowej z napędem ręcznym	DN 200, PN10	1 szt.	Zelazo, stal nierz. 0H18N9	np. AVK, EBRO	
5	Z1-15	Zasława nożowa do zabudowy międzykolnierowej z napędem ręcznym	DN 250, PN10	1 szt.	Zelazo, stal nierz. 0H18N9	np. AVK, EBRO	
6		Deflektor		1 szt.	stal nierdzewna 0H18N9	wg proj.konstrukcyjnego	
7		Zurawik	Udźwig 150kg zasilę ramienia ok.1,32m	1 szt.	stal A2	np. ZBUD lub równowazne	
8		Pomost		1 szt.		wg proj.konstrukcyjnego	

POMPOWIA OSADU WSTĘPNEGO - OB. NR 9A
POMPOWIA WÓD NADOSADOWYCH I ODCIEKÓW - OB. NR 15
1:100

1:100

	BBK w Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul Opolska 11-19 lok. 1		Nr rej.	S49-2/2011
			Rev.
Nazwa inwestycji:	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleśczewie dla m. Kościana			
Objekt:	Pompiarnia osadu wstępnego - OB, NR 9A Pompiarnia wód nadosadowych i oddzielków - OB, NR 15			
Typu rys.	Rzut i przekroje A-A, B-B, C-C.			
Stadium:	PB		Skala:	1: 100
Branaż:	technologiczna			T9
Projektant:	mgr inż. Danuta Możejko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Asystent:	mgr inż. Monika Czajkowski-Korgul		12.2012	
Sprawdzający:	mgr inż. Paweł Szymek		12.2012	
Sprawdzający:	mgr inż. Paweł Szymek		23.12.05	