



RZUT POZIOMY




PRZEMIAN A-A



LP.	NAZWA URZĄDZENIA	PARAMETRY	ILOŚĆ	UWAGI
1.	Laminatowe przekrycie dachowe z włozem monolitowym na mieszadło o wymiarach 120 x 110cm oraz z włozem rewizyjnym 80 x 80cm; wypożazenie przykrycie – czepiono powietrza DN150 – szt. 1 oraz króciec przyłączeniowy do wentylacji – szt. 1	Wymiary zbiornika – 7,0 x 7,0m.	4	-
2.	Mieszadło zatopione średniobrotowe z prowadnicą, kablem zasilającym, ze zwężką strumieniową	Ømaga=370mm, Pma=3,8kW, ñmaga=860obr./min	3	-
3.	Mieszadło zatopione średniobrotowe z prowadnicą, kablem zasilającym	Ømaga=370mm, Pma=3,8kW, ñmaga=860obr./min	2	-
4.	Żurów obrotowy	udźwig=125kg, długość ramienia L=2,0m	1	
5.	Żurów obrotowy	udźwig=125kg, długość ramienia L=2,5m	1	

UWAGA:

- Pomost żelbetowy, bariery ochronne oraz przejścia przez ściany – wg proj. konstrukcyjnego.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branży konstrukcyjnej.
- Odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza wg proj. instalacyjnego.

		BPRK we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19 lok. 1		Nr rej.	S49-2/2011
Nazwa inwestycji:		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Klefczewie dla m. Koscielana			
Objekt:					
Tytuł rys.					
Rzut i przekrój.					
Skala:		1:100			
Stanów:	PB	Nr rys.	T20		
Branża:	technologiczna	Nr uprawnień	Data		
Projektant:	mgr inż. Danuta Możejko	27/190/UW	12.2012		
Asystent:	mgr inż. Krzysztof Mazurczak	12.2012			
Sprawdzający:	mgr inż. Paweł Szymanek	23/IDOS/05	12.2012		