


UWAGA

W celu zabezpieczenia przepięciowego należy uwzględnić dwa stopnie ochrony odprzaimowej i przepięciowej w rozdzielni elektrycznej

| | | | | | |
|---|--|--------------|---------|------------------|------------|
|  | BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19 | | | Nr rej. | S49-2/2011 |
| | | | | Rev. | |
| Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiszczewie dla m. Kościana | | | | | |
| Tytuł rys. Zasilanie szafy sterownika SS3 | | | | | |
| Stadium: | projekt wykonawczy | | Nr rys. | AKP:305 art. 1/3 | |
| Branża: | Automatyka | Nr uprawnień | Data | Podpis | |
| Projektant: | mgr inż. Ryszard Barski | | 05.2012 | | |
| Sprawdzający: | mgr inż. Zenon Ścigala | | 05.2012 | | |