


Ozn.	Nazwa	Typ	Zakres	Szt.	Producent
B01	Przetwornik ultradźwiękowy poziomu osadu 4...20mA	Turbimax CUS 71D	0...3m	1	E+H
WA2	Wspornik do montażu ściennego	942669-0001		1	E+H
A87	Kompaktowy ogranicznik przepięć	HAW 569Z		1	E+H
A82	Ochronnik, przeciwprzepięciowy do linii 24V DC		24V DC	1	PHOENIX CONTACT

LI 521

		BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o.		Nr rej. SA9-2/2011	
52-010 Wrocław		ul.Opolska 11-19		Rev.	
Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kościana		Nazwa obiektu: Ob. nr 30/1 - Zbiornik retencyjny			
Tytuł rys. Pomiar poziomu osadu w osadniku wstępnym 9/1 IeJ1					
Stadium: projekt wykonawczy		Nr rys.		AKP:521	
Branża: Automatyka		Nr uprawnień		Podpis	
Projektant: mgr inż. Ryszard Barski		Data		05.2012	
Sprawdzający: mgr inż. Zenon Ścigała		Data		05.2012	