


Ozn.	Nazwa	Typ	Zakres	Szt.	Producent
Y01	Króciec czujnika temperatury ze stali kwasoodpornej	l=50mm, gwint wewnętrzny 1/2"		1	Technologia
B02 B04	Czujnik temperatury Pt100 z przetwornikiem wy: 4...20mA	TR10+ + TM1184	l=160mm 0...60°	1	E+H



BPBK

BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o.

52-010 Wrocław

ul.Opolska 11-19

Nr rej. SA9-2/2011

Rev. ....

Investycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kietczewie dla m. Koscielana

Nazwa obiektu: Ob. nr 12/1, 12/2 - WKF

Tytuł rys. Pomiar temperatury czujnika grzewczego do wymiennika W1

Stadium: projekt wykonawczy

Nr rys. AKP:717

Branża: Automatyka

Nr uprawnień

Data

Podpis

Projektant: mgr inż. Ryszard Barski

05.2012

Sprawdzający: mgr inż. Zenon Ścigala

05.2012