


Ozn.	Nozwa	Typ	Zakres	Szt.	Producent
Y01	Króciec czujnika temperatury ze stali kwasoodpornej	l=50mm, gwint wewnętrzny 1/2"		1	Technologia
B02 B04	Czujnik temperatury Pt100 z przetwornikiem wy: 4...20mA	TR10+ TM1184	l=160mm 0...60°	1	E+H



BPBK

BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o.

52-010 Wrocław

ul.Opolska 11-19

Nr rej.

SA9-2/2011

Rev.

.....

Investycja

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kietczewie dla m. Kosdana

Nazwa obiektu

Ob. nr 12/1, 12/2 - WKF

Tytuł rys.

Pomiar temperatury wody w kolektorze zasilającym wymiennik W2

Stadium:

projekt wykonawczy

Nr rys.

AKP:733

Branża:

Automatyka

Nr uprawnień

Projektant:

mgr inż. Ryszard BarSKI

Data

05.2012

Sprawdzający:

mgr inż. Zenon Ścigala

05.2012