




Ozn.	Nazwa	Typ	Zakres	Szt.	Producent
Y01	Króciec montażowy R1½" ze stali kwasoodpornej	l=50mm gwint wewnętrzny G1½"		1	technologia
K02	Zawór kulowy 1½" ze śrubunkiem			1	technologia
B04	Przetwornik ciśnienia z łądem procesowym G1½" z membraną czółową, 4...20mA	PMC-45	0..600kPa	1	E+H

		BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul.Opolska 11-19		Nr rej. S49-2/2011 Rev.
Nazwa inwestycji:	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleczewie dla m. Kościana	Nazwa obiektu:	Ob. nr 4 - Komora zasuw	
Tytuł rys. Pomiar ciśnienia na tłoczeniu pompy ścieków P3-3				
Stadium:	projekt wykonawczy	Nr rys.	AKP.233	
Branża:	Automatyka	Nr uprawnień		
Projektant:	mgr inż. Ryszard Barski	Data	05.2012	
Sprawdzający:	mgr inż. Zenon Ścigala		05.2012	



		BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19		Nr rej. S49-2/2011
		Rev.		
Nazwa inwestycji Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Klefczewie dla m. Kościana	Nazwa obiektu Ob. nr 4 – Komora zasuw			
Tytuł rys. Pomiar ciśnienia na tłoczniku pompy ścieków P3-3				
Stadium: Branża: Projektant: Sprawdzający:	projekt wykonawczy		Nr rys.	AKP.233
Branża: Projektant: Sprawdzający:	Automatyka mgr inż. Ryszard Barski mgr inż. Zenon Świąta	Nr uprawnień	Data 05.2012 05.2012	Podpis