


Ozn.	Nozwa	Typ	Zakres	Szt.	Producent
Y01	Króciec montażowy R1½" ze stali kwasoodpornej	l=50mm gwint wewnętrzny G1½"		1	technologia
K02	Zawór kulowy 1½" ze śrubunkiem			1	technologia
B04	Przetwornik ciśnienia z łączem procesowym G1½" z membraną czołową, 4...20mA	PMC-45	0..600kPa	1	E+H



BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o.

52-010 Wrocław

ul.Opolska 11-19

Nr rej. S49-2/2011

Rev.

Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kielczewie dla m. Kościana

Nazwa obiektu: Ob. nr 4 - Komora zasilu

Tytuł rys. Pomiar ciśnienia na tłoczniu pompy ścieków P2-3

Stadium: projekt wykonawczy

Nr rys. AKP:232

Branża: Automatyka

Nr uprawnień

Data

Podpis

Projektant: mgr inż. Ryszard Barski

05.2012

Sprawdzający: mgr inż. Zenon Ścigała

05.2012