Obiekt

Szafa sterownika SS3




| Ozn. | Nazwa | Typ | Zakres | Szt. | Producent |
|---|---|---|---|---|---|
| H01 | Kontener 4500x2500x2500 | | | 1 | Art. handl. |
| A01 | System mikrofiltrów kabel grzewczy 20m | STAMOCLEAN CAT430 | | 1 | E+H |
| Y02 | Armatura zanurzeniowa do filtów | CAT 430 | | 1 | E+H |
| B03 | Analizator $PO_4$– P | STAMOLYS CA71PH | | 1 | E+H |
| Y04 | Reagent CAY240<br>Roztwór czyszczący CAY241<br>Roztwór wzorcowy CAY242 | | | 1<br>1<br>1 | E+H<br>E+H<br>E+H |

UWAGA:
Połączenie magistrali DP rozpatrywać łącznie z rysunkiem AKP:302

QI 360

BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o.
52–010 Wrocław
ul.Opolska 11–19

Nr rej. S49–2/2011

Rev. .....

Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kietczewie dla m. Kościana

Nazwa obiektu: Ob. nr 6 – Reaktor biologiczny

Tytuł rys. **Pomiar stężenia związków fosforu ścieków na wylocie z ciągu 3 bloku biologicznego 6/3**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stadium: | projekt wykonawczy | | Nr rys. | AKP:360 |
| Branża: | Automatyka | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| Projektant: | mgr inż. Ryszard Barski | | 05.2012 | |
| Sprawdzający: | mgr inż. Zenon Ścigała | | 05.2012 | |