


Ozn.	Nozwo	Typ	Zakres	Szt.	Producent
Y01	Króciec montażowy R1½" ze stali kwasoodpornej	l=50mm gwint wewnętrzny G1½"		1	technologia
K02	Zawór kulowy 1½" ze śrubunkiem			1	technologia
B04	Przetwornik ciśnienia z łączem procesowym G1½" z membraną czołową, 4...20mA	PMC-45	0..600kPa	1	E+H

PI 729



BPBK

52-010 Wrocław

ul.Opolska 11-19

Nr rej. S49-2/2011

Rev. ....

Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleczewie dla m. Kościana

Nazwa obiektu: Ob. nr 12/1, 12/2 - WKF

Tytuł rys. Pomiar ciśnienia czynnika grzewczego do wymiennika W12

Stadium: projekt wykonawczy

Branża: Automatyka

Projektant: mgr inż. Ryszard Barski

Sprawdzający: mgr inż. Zenon Ścigala

Nr rys. 729

AKP:729

Nr uprawnień

Data 05.2012

Podpis