


Ozn.	Nazwa	Typ	Zakres	Szt.	Producent
Y01	Króciec montażowy R1½" ze stali kwasoodpornej	l=50mm gwint wewnętrzny G1½"		1	technologia
K02	Zawór kulowy 1½" ze śrubunkiem			1	technologia
B04	Przetwornik ciśnienia z łączem procesowym G1½" z membraną czołową, 4...20mA	PMC-45	0...600kPa	1	E+H
A87	Kompaktowy ogranicznik przepięć	HAW 569Z		1	E+H
A82	Ochronnik przeciwprzepięciowy do linii 24V DC		24V DC	1	PHOENIX CONTACT

PI 512



BPK we Wrocławiu Sp. z o.o.

52-010 Wrocław

ul.Opolska 11-19

Nr rej. SA9-2/2011

Rev. ....

Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kielczewie dla m. Kościana

Nazwa obiektu: Ob. nr 5/1 - Piaskownik

Tytuł rys. Pomiar ciśnienia na tłoczniu pompy tłuszczu z piaskownika 5/1

Stadium: projekt wykonawczy	Nr rys. AKP:512		
Branża: Automatyka	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant: mgr inż. Ryszard Barski		05.2012	
Sprawdzający: mgr inż. Zenon Ścigala		05.2012	