



Ozn.	Nazwa	Typ	Zakres	Szt.	Producent
B01 B02	Przeptywomierz elektromagnetyczny DN80 wersja rozdzielna Profibus DP 24V DC	Promog SOL Profibus DP	5...15 m <sup>3</sup> /h	1	E+H
W1	Kabel w dostawie z przeptywomierzem		l=15m	1	E+H
A83	Ochronnik przeciwprzepięciowy do magistrali DP		Profibus DP	1	PHOENIX CONTACT
A82	Ochronnik przeciwprzepięciowy do linii 24V DC		24V DC	1	PHOENIX CONTACT
SM	Skrzynka montażowa			1	LEGRAND

UWAGA:  
Połączenie magistrali DP rozpatrywać łącznie z rysunkiem AKP:702

FIRQ 711

		BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19		Nr rej. S49-2/2011	
Nazwa inwestycji: <b>Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczynie dla m. Kościana</b>		Nazwa obiektu: <b>Ob. nr 12/1, 12/2 – WKF</b>		Rev. ....	
Tytuł rys. <b>Pomiar ilości osadu zmieszanego zageszczonego do do WKF 12/1</b>					
Stadium: projekt wykonawczy		Nr rys. AKP.711			
Branża: Automatyka		Nr uprawnień		Data	
Projektant: mgr inż. Ryszard Barski				05.2012	
Sprawdzający: mgr inż. Zenon Ścigała				05.2012	