Obiekt

Szafa sterownika SS4



Ozn.	Nazwa	Typ	Zakres	Szt.	Producent
B01	Przetwornik ultradźwiękowy poziomu osadu 4...20mA	Turbimax CUS 71D	0...3m	1	E+H
WA2	Wspornik do montażu naściennego	942669–0001		1	E+H
A87	Kompaktowy ogranicznik przepięć	HAW 569Z		1	E+H
A82	Ochronnik przeciwprzepięciowy do linii 24V DC		24V DC	1	PHOENIX CONTACT

LI 453

BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o.
52-010 Wrocław
ul.Opolska 11-19

Nr rej. S49-2/2011

Rev. .....

Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kościana

Nazwa obiektu: Ob. nr 30/1 - Zbiornik retencyjny

Tytuł rys.: Pomiar poziomu osadu w osadniku 7/1 lej2

Stadium:	projekt wykonawczy		Nr rys.	AKP:453
Branża:	Automatyka	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Ryszard Barski		05.2012	
Sprawdzający:	mgr inż. Zenon Ścigała		05.2012	