


Ozn.	Nozwo	Typ	Zakres	Szt.	Producent
Y01	Kr6ci6c montaŹowy R1½" ze stali kwasoodpornej	l=50mm gwint wewn6trznY G1½"		1	technologia
K02	Zaw6r kulowy 1½" ze Źrubunkiem			1	technologia
B04	Przetwornik ciŹnienia z t6czem procesowym G1½" z membranaŹ czołowaŹ, 4...20mA	PMC-45	0..600kPa	1	E+H

PI 719

		<b>BPK we Wroclawiu Sp. z o.o.</b>	
52-010 Wroclaw		Nr rej. S49-2/2011	
ul.Opolska 11-19		Rev. ....	
Nazwa inwestycji:	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Źcieków w Kleczewie dla m. Kosclana	Nazwa obiektu:	Ob. nr 12/1, 12/2 - WKF
Tytuł rys. Pomiar ciŹnienia czynnika grzewczego do wymiennika W1			
Stadium:	projekt wykonawczy	Nr rys.	AKP:719
BranŹa:	Automatyka	Nr uprawnieŹi	Podpis
Projektant:	mgr inŹ. Ryszard Barski	Data	05.2012
Sprawdzajacy:	mgr inŹ. Zenon Źcigala	Data	05.2012