



Ozn.	Nazwa	Typ	Zakres	Szt.	Producent
B01	Przetwornik ultradźwiękowy poziomu 4...20mA	Prosonic M FMU 41	0...3m	1	E+H
WA2	Wspornik do montażu naściennego	942669-0001		1	E+H
A87	Kompaktowy ogranicznik przepięć	HAW 569Z		1	E+H
A82	Ochronnik przeciwprzepięciowy do linii 24V DC		24V DC	1	PHOENIX CONTACT



 BPBK	BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19		Nr rej. S49-2/2011
			Rev.
Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczawie dla m. Kościana	Nazwa obiektu: Ob. nr 11A - Zbiornik W/O		
Tytuł rys. Pomiar poziomu w zbiorniku PI-X			
Stadium: Branża: Projektant: Sprawdzający:	projekt wykonawczy Automatyka mgr inż. Ryszard Barski mgr inż. Zenon Ścigała	Nr rys. Nr uprawnień Data 05.2012 05.2012	Podpis
AKP:123			