Napęd	Sterowanie	Sygnalizacja			SYGNAŁY DO SYSTEMU				
	Lokalne – Zdalne	Awaria	Praca	Czujnik temperatury	AWARIA	LOKALNE	ZDALNE	PRACA	ZAŁ/WYŁ

Rozdzielnica R3

Obiekt





S1

	L	0	C
1–2	X		X
3–4	X		X
5–6	X		X
7–8	X		
9–10			X
11–12	X		
13–14			X

L – zał. ręcz. (lokalne)
0 – wyłączone
C – sterowanie zdalne (centralne)

BPBK we Wrocławiu Sp.z o.o. 52-010 Wrocław ul.Opolska 11-19			Nr rej.	S49-2/2011
			Rev.	.....
Nazwa inwestycji:	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kościana			
Obiekt:	OB.6A Komora rozdziału			
Tytuł rys.	Mieszadło szybkoobrotowe M2-6A		Skala:	-
Stadium:	PW		Nr rys.	E-75
Branża:	elektryczna	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Z. Kowaluk	155/77/Wwm	06.2012	
Sprawdzający:	mgr inż. R. Jaworski	274/79/WBPP	06.2012	