| Napęd | Sterowanie | Sygnalizacja | | | SYGNAŁY DO SYSTEMU | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lokalne – Zdalne | Awaria | Praca | Czujnik temperatury | AWARIA | LOKALNE | ZDALNE | PRACA | ZAŁ/WYŁ |

Rozdzielnica R27

Obiekt







S1

| | L | 0 | C |
|---|---|---|---|
| 1–2 | X | | X |
| 3–4 | X | | X |
| 5–6 | X | | X |
| 7–8 | X | | |
| 9–10 | | | X |
| 11–12 | X | | |
| 13–14 | | | X |

L – zał. ręcz. ( lokalne )
0 – wyłączone
C – sterowanie zdalne ( centralne )

BPBK we Wrocławiu Sp.z o.o.
52-010 Wrocław
ul.Opolska 11-19

Nr rej. S49-2/2011
Rev. .....

Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kościana

Obiekt: OB.31 Zbiornik osadu nadmiernego

Tytuł rys.: Mieszadło średnioobrotowe M1-31

Skala: -

Stadium: PW

Nr rys. E-58

| Branża: | elektryczna | Nr uprawnień | Data | Podpis |
|---|---|---|---|---|
| Projektant: | mgr inż. Z. Kowaluk | 155/77/Wwm | 06.2012 | |
| Sprawdzający: | mgr inż. R. Jaworski | 274/79/WBPP | 06.2012 | |