



- UWAGI:
1. Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDY3(4)x1,5 układanymi w korytkach obok inst. siły lub w rurkach z tworzywa lub pod tynkiem.
  2. Do oprav awaryjnych z inwerterem doprowadzić dodatkowy przewód z przed wyłącznika oświetleniowego.
  3. Oprawy oświetleniowe instalować na ścianach na wys. 2,5-3,0m na tałcuszkach mocowanych do stropu.
  4. Stosować osprzęt szczelny minimum IP44.

		Nr rej. S49-2/2011	
Nazwa inwestycji: <b>Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleczewie dla m. Kościana</b>		Rev. ....	
Odbiór: <b>OB.29 Kociołnia</b>			
Tytuł rys.: <b>Plan instalacji oświetleniowej</b>			
Skala: 1:100			
Stadium: PW		Nr rys. E-92	
Branża: elektryczna	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant: mgr inż. Z. Kowalik	155/771/Wm	06.2012	
Sprawdzający: mgr inż. R. Jaworski	27479/WBP	06.2012	