

Uwagi:

1. Uziom otokowy wykonać z bednarki Fe/Zn 30x4 ułożonej na gł. 0,6 m w ziemi.
2. Złącza kontrolne instalować na wys. 1,7m.
3. Jako zwody poziome wykorzystać pokrycie dachu blachą gr.≥0,5mm.
4. Wszystkie połączenia podziemne wykonać jako spawane i zabezpieczyć przed korozją.
5. Rezystancja uziomu otokowego: Rz≤30om.

BPBK we Wrocławiu Sp.z o.o. 52-010 Wrocław ul.Opolska 11-19			Nr rej.	S49-2/2011
			Rev.	.....
Nazwa inwestycji:	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kościana			
Obiekt:	OB.1, 1A, 1B, 1C Budynek krat, Pomieszczenie ewakuacji skratek, Pomieszczenie pomp dawkujących			
Tytuł rys.	Plan instalacji odgromowej		Skala:	1:100
Stadium:	PW		Nr rys.	E-05
Branża:	elektryczna	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Z. Kowaluk	155/77/Wwm	06.2012	
Sprawdzający:	mgr inż. R. Jaworski	274/79/WBPP	06.2012	