


UWAGI :

1. UZIOM OTOKOWY UKŁADAĆ NA CI. 0,6m
2. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA INST. ODGROM. OPRÓCZ ZŁĄCZ KONTROLNYCH I POŁĄCZEŃ BOCZNIKUJĄCYCH WYKONAĆ JAKO SPAWANE I ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ NP. ASFALTEM.
3. REZYSTANCJA UZIOMU OTOKOWEGO I $R_z \leq 7 \text{ om.}$

<div> <div>  </div> <div> BPRK we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19 </div> </div>		Nr rej.	S49-2/2011
Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kietczewie dla m. Kościana		Rev.
Obiekt: OB.35 Węzeł rozdzielczo-pomiarowy			
Tytuł rys.: Plan instalacji odgromowej			
Stadium: PW		Nr rys.: E-07	
Branża: elektryczna	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Projektant: mgr inż. Z. Kowalik	155177/Wwm	06.2012	
Sprawdzający: mgr inż. R. Jaworski	Z14/79/MBPP	06.2012	