


**Uwagi :**

1. UZIOM OTOKOWY UKŁADAĆ NA GL. 0,6m
2. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA INST. ODGROM.  
OPRÓCZ ZŁĄCZ KONTROLNYCH I POŁĄCZEŃ BOCZNIKUJĄCYCH  
WYKONAĆ JAKO SPAWANE I ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ,
3. REZYSTANCJA UZIOMU OTOKOWEGO I  $R_z \leq 7 \text{ om.}$

		<b>BPRK we Wrocławiu Sp. z o.o.</b> 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19		Nr rej.	<b>S49-Z/2011</b>
Nazwa inwestycji: <b>Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kietczewie dla m. Kościana</b>				Rev.	<b>.....</b>
Objekt: <b>OB.37 Pochodnia</b>					
Tytuł rys.					
<b>Plan instalacji odgromowej</b>		Ark./k-szy.		<b>1/2</b>	
Stadium:	<b>PW</b>	Nr rys.		<b>E-08</b>	
Bratza:	<b>elektryczna</b>	Nr uprawnień	Data	Podpis	
Projektant:	<b>mgr inż. Z. Kowalik</b>	<b>155177/Wmm</b>	<b>06.2012</b>		
Sprawdzający:	<b>mgr inż. R. Jaworski</b>	<b>Z/4/79/MBPP</b>	<b>06.2012</b>		