



Przekrój A-A



UWAGI:

1. Instalację siły wykonąć przewodem YDY 750V lub kablami YKY 1kV układanymi w korytkach ze stali kwasoodpornej zainstalowanych na wspornikach mocowanych do ściany.
2. Przewody i kable sterownicze układać w osobnych korytkach.
3. Stosować osprzęt szczytelną minimum IP44.

			Nr rej. S-49-Z/2011 ul. Opolska 11-19
Nazwa inwestycji:	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kietczewie dla m. Kościana		
Objekt:	OB. 4A Komora pomiarowa		
Tytuł rys.	Plan instalacji siły		
Stadium: PW		Skala: 1:100	
Branża:	elektryczna	E-06	
Projektant:	mgr inż. Z. Kowalik	Nr uprawnień	Data
Sprawdzający:	mgr inż. R. Jaworski	Podpis	
	27.4/19/WBP	06.2012	