



UWAGI:

1. Instalację siły i oświetlenia wykonać przewodami YDY 750V ułożonymi w korytkach mocowanych do ścian.
2. → - oprawa oświetleniowa kanałowa 100W zainstalowana na ścianie ok. 20cm poniżej stropu.
3. Stosować osprzęt szczelny minimum IP44.



	BPBK w/w Wroclawiu Sp.z o.o. 52-010 Wroclaw ul.Opolska 11-19		Nr rej. S49-2/2011
			Rev.
Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kosciana			
Obiekt: OB. 4B Komora rozdzielu			
Tytuł rys. Plan instalacji siły i oświetlenia			
Stadium: PW			Skala: 1:100
Branża: elektryczna	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant: mgr inż. Z. Kowaluk	155/77/Wwm	06.2012	
Sprawdzający: mgr inż. R. Jaworski	274/79/WBPP	06.2012	