



Ob. nr 27  
wymiennikownia

#### Uwagi:

1. Uziom otokowy wykonać z bednarki Fe/Zn 30x4 ułożonej w ziemi na gł. 0,6m i połączyć z uziomem sąsiedniego obiektu nr 27 (wymiennikowni).
2. Jako zwody poziome wykorzystać pokrycie dachu blachą gr. ≥ 0,5mm.
3. Złącza kontrolne instalować na wys. 1,7m.
4. Rezystancja uziomu otokowego:  $R_z \leq 30 \Omega$ .
5. Wszystkie połączenia w ziemi wykonać jako spawane i zabezpieczyć przed korozją.



BPBK we Wrocławiu Sp.z o.o.  
52-010 Wrocław  
ul.Opolska 11-19

Nr rej. S49-2/2011

Rev. ....

Nazwa  
Inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kielczewie dla m. Kościana

Obiekt:

OB.29 Kotłownia

Tytuł rys.

Plan instalacji odgromowej

Skala: 1:100

Stadium: PW

Nr rys. E-94

Branża: elektryczna

Nr uprawnień

Data

Podpis

Projektant: mgr inż. Z. Kowaluk

155/77/Wwm

06.2012

Sprawdzający: mgr inż. R. Jaworski

274/79/WBPP

06.2012