


- UWAGI:**
1. Instalację siły wykonać przewodami YDY 750V układanymi w korytkach ze stali ocynkowanej zainstalowanych na wspornikach mocowanych do ściany lub podwieszonych do stropu.
 2. Przewody i kable sterownicze układać w osobnych korytkach obok instalacji siły.
 3. Stosować osprzęt szczelny minimum IP44.

		BPB we Wrocławiu Sp.z o.o. 52-010 Wrocław ul Opolska 11-19		Nr rej. S49-Z/2011 Rev.	
Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleczewie dla m. Koscielana					
Obiekt: OB.29 Kociołnia					
Tytuł rys. Plan instalacji siły		Skala: 1:100			
Stadium: PW		Nr rys. E-91			
Branża: elektryczna		Nr uprawnień		Data	
Projektant: mgr inż. Z. Kowalik		155/77/Wwm		06.2012	
Sprawdzający: mgr inż. R. Jaworski		274/79/WBP		06.2012	
				Podpis	