



# Rzut przyziemia



## UWAGI:

1. Instalację siły wykonać kablami YKV 1kV lub przewodami YDY 750V ułożonymi w kanale kablowym i w rurkach elektroinstalacyjnych z tworzywa.
2. Okablowanie i sterowanie wentylatorów wyliewu 3-biegowych wg DTR producenta.

	Nr rej.		SA9-2/2011
	Rev.		.....
Nazwa inwestycji: <b>Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kościana</b>			
Objekt: <b>OB. 10 Stacja dmuchaw</b>			
Tytuł rys. <b>Plan instalacji siły</b>			
Stadium: <b>PW</b>		Skala: <b>1:100</b>	
Branża: <b>elektryczna</b>		Nr rys. <b>E-29</b>	
Projektant: <b>mgr inż. Z. Kowalik</b>	Nr uprawnień <b>155/77/WWm</b>	Data <b>06.2012</b>	Podpis
Sprawdzający: <b>mgr inż. R. Jaworski</b>	<b>274/79/WBP</b>	<b>06.2012</b>	