



RZUT POZIOMY NA POZIOMIE 64,50



UWAGI:

1. Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDY3(4)x1,5 układanymi w korytkach obok inst. siły lub w rurkach z tworzywa lub pod tynkiem.
2. Oprawy oświetleniowe instalować na ścianach na wys. 3-3,5m.
3. Do opraw awaryjnych doprowadzić dodatkowy przewód z przed wyłącznika oświetleniowego.
4. Stosować osprzęt szczelny minimum IP44.

RZUT POZIOMY NA POZIOMIE 69,40



BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o.
52-010 Wrocław
ul. Opolska 11-19

Nr rej. S49-2/2011

Rev.

Nazwa Inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kielczewie dla m. Kościana

Obiekt:

OB.16 Przepompownia osadu nadmiernego, zagęszczanego wstępnego, wody technologicznej

Tytuł rys.

Plan instalacji oświetleniowej

Skala: 1:100

Stadium: PW

Nr rys. E-35

Branża:

elektryczna

Nr uprawnień

Data

Podpis

Projektant:

mgr inż. Z. Kowaluk

155/77/Wwm

06.2012

Sprawdzający:

mgr inż. R. Jaworski

274/79/WBPP

06.2012