

UWAGI:

1. Instalację siły wykonać przewodem YDY 750V lub kablami YKY 1kV układanymi w korytkach ze stali kwasoodpornej zainstalowanych na wspornikach mocowanych do ściany.
2. Przewody i kable sterownicze układać w osobnych korytkach.
3. Stosować osprzęt szczelny minimum IP44.

BPBK we Wrocławiu Sp.z o.o. 52-010 Wrocław ul.Opolska 11-19			Nr rej.	S49-2/2011
			Rev.	.....
Nazwa Inwestycji:	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kościana			
Obiekt:	Budynek operacyjny: Ob. 18, 20, 21, 24 Stacja zagęszczania osadu, Stacja odwadniania osadu, Stacja zdozowania polielektrolitu, Rozdzielnia			
Tytuł rys.	Plan instalacji siły		Skala:	1:100
Stadium:	PW		Nr rys.	E-11
Branża:	elektryczna	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Z. Kowaluk	155/77/Wwm	06.2012	
Sprawdzający:	mgr inż. R. Jaworski	274/79/WBPP	06.2012	