Napęd	Sterowanie	Sygnalizacja			SYGNAŁY DO SYSTEMU				
	Lokalne – Zdalne	Awaria	Praca	Czujnik temperatury	AWARIA	LOKALNE	ZDALNE	PRACA	ZAŁ/WYŁ

Rozdzielnica R24

Obiekt





S1

	L	0	C
7–8	X		
9–10			X
11–12	X		
13–14			X

L – zał. ręcz. (lokalne)
0 – wyłączone
C – sterowanie zdalne (centralne)

BPBK we Wrocławiu Sp.z o.o.
52-010 Wrocław
ul.Opolska 11-19

Nr rej. S49-2/2011
Rev. .....

Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kościana

Obiekt: OB.20 Stacja odwadniania osadu

Tytuł rys. Przenośnik ślimakowy skośny osadu wymieszanego PŚ3-20

Skala: -

Stadium: PW

Nr rys. E-21

Branża:	elektryczna	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Z. Kowaluk	155/77/Wwm	06.2012	
Sprawdzający:	mgr inż. R. Jaworski	274/79/WBPP	06.2012	