RZUT POZIOMY NA POZIOMIE 64,50



UWAGI:

1. Instalację siły wykonać kablami YKY 1kV oraz przewodami YDY 750V układanymi w korytkach stalowych ocynkowanych.
2. Przewody i kable sterownicze układać w osobnych korytkach obok instalacji siły.
3. Stosować osprzęt szczelny minimum IP44.

BPBK we Wrocławiu Sp.z o.o. 52-010 Wrocław ul.Opolska 11-19			Nr rej.	S49-2/2011
			Rev.	.....
Nazwa inwestycji:	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kościana			
Obiekt:	OB.16 Przepompownia osadu nadmiernego, zagêszczonego wstêpnego, wody technologicznej			
Tytuł rys.	Plan instalacji siły - poziom 64,50		Skala:	1:100
Stadium:	PW		Nr rys.	E-33
Branża:	elektryczna	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Z. Kowaluk	155/77/Wwm	06.2012	
Sprawdzający:	mgr inż. R. Jaworski	274/79/WBPP	06.2012	