


Rzut przyziemia

UWAGI:

1. Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDY 3(4)x2,5 układanymi w rurkach elektroinstalacyjnych z tworzywa lub pod tynkiem.
2. Oprawy oświetleniowe zawiesić na wys. 3m na linkach mocowanych do konstrukcji stropu.
3. Do opraw awaryjnych doprowadzić dodatkowy przewód z przed wyłącznika oświetleniowego.

		Nr rej. S49-2/2011	
Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kościana		Rev.	
Objekt: OB. 10 Stacja dmuchaw			
Tytuł rys. Plan instalacji oświetleniowej			
		Skala: 1:100	
Stadium: PW		Nr rys. E-30	
Branża: elektryczna		Nr uprawnień	
Projektant: mgr inż. Z. Kowalik		Data	
Sprawdzający: mgr inż. R. Jaworski		Podpis	