


Uwagi:

1. Instalację wyrównawczą wykonać z bednarki Fe/Zn 30x4 ułożonej na ścianie przy posadzce i połączyć poprzez złączą kontrolne z uzłomem otkowym.
2. Do instalacji wyrównawczej przylaczyć wszystkie metalowe elementy konstr. osłon, rurociągów oraz szynę "PE" w rozdzielni R1.

		Nr rej.	S49-2/2011
BPRK we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19		Rev.
Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kościana			
Objekt: OB.1, 1A, 1B, 1C Budynek krat. Pomieszczenie ewakuacji skratk., Pomieszczenie pomp dawkujących			
Tytuł rys. Plan instalacji wyrównawczej			
Stadium: PW		Skala:	1:100
Branża: elektryczna		Nr rys.	E-04
Projektant: mgr inż. Z. Kowalik	Nr uprawnień	Data	Podpis
	155/77/WWm	06.2012	
Sprawdzający: mgr inż. R. Jaworski	274/79/WBPP	06.2012	