RZUT POZIOMY NA POZIOMIE 64,50



Uwagi:

1. Szynę wyrównawczą wykonać z bednarki Fe/Zn 30x4 ułożonej na ścianie przy posadzce i połączyć poprzez złącze kontrolne z uziomem otokowym.
2. Do instalacji wyrównawczej przyłączyć wszystkie metalowe elementy konstr. osłon, rurociągów oraz szynę "PE" w rozdz. R16.
3. Rurociągi stalowe połączyć z inst. wyrównawczą poprzez opaski ze stali nierdzewnej.

BPBK we Wrocławiu Sp.z o.o. 52-010 Wrocław ul.Opolska 11-19			Nr rej.	S49-2/2011
			Rev.	.....
Nazwa inwestycji:	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kościana			
Obiekt:	OB.16 Przepompownia osadu nadmiernego, zagêszczonego wstêpnego, wody technologicznej			
Tytuł rys.	Plan instalacji wyrównawczej		Skala:	1:100
Stadium:	PW		Nr rys.	E-36
Branża:	elektryczna	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Z. Kowaluk	155/77/Wwm	06.2012	
Sprawdzający:	mgr inż. R. Jaworski	274/79/WBPP	06.2012	