


# **UWAGI :**

1. UZIOM OTOKOWY UKŁADAĆ NA GC. 0,6m
2. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA INST. ODGRÓM. OPRÓCZ ZŁĄCZ KONTROLNYCH I POŁĄCZEŃ BOCZNIKUJĄCYCH WYKONAĆ JAKO SPAWANE I ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ.
3. REZYSTANCJA UZIOMU OTOKOWEGO:  $R_z \leq 7 \text{ om.}$

		Nr rej. S49-2/2011	
Nazwa inwestycji: <b>Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kietczewie dla m. Kościana</b>		Rev. ....	
Objekt: <b>OB.36 Zbiornik biogazu</b>			
Tytuł rys. <b>Plan instalacji odgromowej</b>		Ark./k-szy. 1/2	
Stadium: <b>PW</b>		Nr rys. <b>E-06</b>	
Bransza: <b>elektryczna</b>		Nr uprawnień	
Projektant: <b>mgr inż. Z. Kowalik</b>		Data 06.2012	
Sprawdzający: <b>mgr inż. R. Jaworski</b>		Podpis 06.2012	