

UWAGI:

1. Instalację siły wykonać kablami YKY 1kV układanymi w korytkach ze stali kwasoodpornej mocowanych do barierek.
2. Stosować osprzęt szczelny minimum IP55.
3. Oprawa sodowa "LUNA OUSd/S" 150W na wysięgniku rurowym na wys. 3,5m.

BPBK we Wrocławiu Sp.z o.o. 52-010 Wrocław ul.Opolska 11-19			Nr rej.	S49-2/2011
			Rev.	.....
Nazwa inwestycji:	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kościana			
Obiekt:	OB. 13/1, 13/2 Zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego			
Tytuł rys.	Plan instalacji siły i oświetlenia		Skala:	1:125
Stadium:	PW		Nr rys.	E-69
Branża:	elektryczna	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Z. Kowaluk	155/77/Wwm	06.2012	
Sprawdzający:	mgr inż. R. Jaworski	274/79/WBPP	06.2012	