Napęd		Sterowanie			Sygnalizacja	
		WYŁ	ZAŁ	Lokalne - zdalne	Praca	Alarm



S1

	L	O	C
1–2	X		X
3–4	X		X
5–6	X		X
7–8	X		
9–10			X

L–zał. ręczne (lokalne)
O–wyłączone
C–sterowanie zdalne (centralne)

BPBK we Wrocławiu Sp.z o.o.
52-010 Wrocław
ul.Opolska 11-19

Nr rej. S49-2/2011
Rev. .....

Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kościana

Obiekt: OB.27 Budynek wymienników ciepła

Tytuł rys.: Pompa recyrkulacji osadu P1-27

Skala: -

Stadium: PW

Nr rys. E-54

Branża:	elektryczna	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Z. Kowaluk	155/77/Wwm	06.2012	
Sprawdzający:	mgr inż. R. Jaworski	274/79/WBPP	06.2012	