






OZNACZENIA

Przewody prowadzić ze spadkiem min. 0,3%

-  Kulowy zawór odcinający
-  Automatyczny zawór odpowietrzający
-  Zawór termostatyczny
-  Korek

ZESTAWIENIE IZOLACJI PRZEWODÓW

Średnica przewodu dn [mm]	Grubość izolacji [mm]	Typ izolacji
32	30	np. Thermalex FRZ
25	30	
20	30	
15	20	

 MINISTERSTWO OBRONY	Biuro ul. Gopkisa 11-19 lok. 1		NR/tytuł 549-22/2011
	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleśczewie dla m. Koszalin		Rev.
Opis: czynsz eksploatacyjny ; Opis nr 1, 14, 19 - tab. wyk. pomiarzających analizy ścieków, pomiarzających pomp dawkujących i zwracającego zrzut do wód powierzchniowych			
Ym. 19 Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania i zastąpienie nagrzewnic wentylacyjnymi			
Stadium	PW	Instalacje sanitarne	IS3
Beniarz	Nr uprawnień	Data	Pogłos
Projektkant	mgr inż. Urszula Łachna	36384/MPP	12.2012
Wykonawca	mgr inż. Dariusz Grzesiak	12.2012	12.2012
Wzrost	mgr inż. Maria Michalska	9717/11M	12.2012
