




PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ C-C




PRZEKRÓJ B-B



LP	ELEMENTY DO DEMONTAŻU WYSZCZEGÓLNIENIE	PARAMETRY	ILUŚĆ	MATERIAŁ	WYMIAR (mm)	MASA 1 SZT.
1	Rollacja drucinka wytopowa ze styczniką dwusieczną	R8 90V; G=30,2 m ² /min z silnikiem dwusiecznym;	3 kpl.	rozny	-	690
2	Zasuwka kłmowa kołnierзова	DN150; Promień 110 mm	3 szt.	Zalwmo	-	60
3	Kolnierз okrągły płaski do przypięwania	Z=1; 6/150/150;S1 3s	3 szt.	stal	-	7,19
4	Króciec stalowy	DN150; D2=150; g= 4,5 5671 1503 08 28	3 szt.	stal	300	17,1
5	Rura stalowa	DN400; D2406; g= 5 5651 1503 56 28	5,4 m	stal	5400	49,5
6	Luk segmentowy	406x8 8/90/400/0,6;S1 3s	2 szt.	stal	-	80,9
7	Króciec stalowy	DN400; D2406; g= 5 5651 1503 56 28	1,555 m	stal	1555	49,5
8	Rura stalowa	DN400; D2406; g= 5 5651 1503 56 28	2,15 m	stal	2500	49,5
9	Kolnierз okrągły płaski do przypięwania	Z=1; 1/400/406;4-S1 3s	1 szt.	stal	-	26
10	Kolnierз okrągły zastępnajcy	w=1/400;S1 3s	1 szt.	stal	-	55,03

**BUDYNEK DMUCHAW - OB.NR 10.
ELEMENTY DO DEMONTAŽU
1:100**

	BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19 lok. 1		Nr rej. S49-Z/2011
	Rev.		
Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleczewie dla m. Kościana			
Obiekt: Budynek dmuchaw - ob. nr 10.			
Tytuł rys. Elementy do demontażu.			
Skala: 1 : 100			
Stadium: PW		Nr rys. T4	
Branża: technologiczna	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant mgr inż. Danuta Możejko	271/90/UW	09.2012	
Asystent: mgr inż. Monika Czajkowska-Korgul		09.2012	