



Rzut przyziemia



UWAGI:

1. Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDY 3(4)x2,5 układanymi w rurkach elektroinstalacyjnych z tworzywa lub pod tynkiem.
2. Oprawy oświetleniowe zawiesić na wys. 3m na linkach mocowanych do konstrukcji stropu.
3. Do oprav awaryjnych doprowadzić dodatkowy przewód z przed wyłącznika oświetleniowego.

 BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19	Nr rej. SA9-2/2011	
	Rev.	
Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczawie dla m. Kościelana		
Obiekt: OB. 10 Stacja dmuchaw		
Tytuł rys. Plan instalacji oświetleniowej	Skala:	1:100
Stadium: PW	Nr rys.	E-30
Branża: elektryczna	Nr uprawnień	Data
Projektant: mgr inż. Z. Kowalik	155/77/wwm	06.2012
Sprawdzający: mgr inż. R. Jaworski	274/79/wBPP	06.2012