


Rzut przyziemia



UWAGI:

1. Instalację siły wykonać kablami YKY 1kV lub przewodami YDY 750V ułożonymi w kanale kablowym i w rurkach elektroinstalacyjnych z tworzywa.
2. Okablowanie i sterowanie wentylatorów wylwu 3-biegowych wg DTR producenta.

BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19		Nr rej.	S49-2/2011
Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kościelana		Rev.
Ostatek: OB. 10 Stacja dmuchaw			
Tytuł rys. Plan instalacji siły		Skala:	1:100
Stadium:	PW	Nr rys.	E-29
Bransza:	elektryczna	Nr uprawnień	Data
Projektant:	mgr inż. Z. Kowalik	155/77/wwm	06.2012
Sprawdzający:	mgr inż. R. Jaworski	274/79/WBPP	06.2012
		Podpis	